

Lyddøre

Særlige bestemmelser for certificering (SBC) af overensstemmelse med DS 1082: Lydteknisk klassifikation. Døre. Lydisolation.

1. Forudsætning for certificering

Udstedelse af licens til at certificere overensstemmelse med DS 1082 forudsætter, at ansøgeren forpligter sig til

- at overholde "Almindelige Bestemmelser for DS Produktcertificering (ABP)
- nærværende særlige bestemmelser (SBC)
- samt til at overholde kravene til produktet i ovennævnte standard.

2. Ansøgning om licens

Ansøgning om licens foretages som angivet i ABP, pkt. 2.

I ansøgningen skal angives hvilke dørtyper og dimensioner, der ønskes certificeringslicens for. Ansøgningen skal være ledsaget af detaljerede tegninger i mål 1:1 og med specifikationer til fuldstændig og entydig beskrivelse af dørens konstruktion og de anvendte materialer.

Såfremt typeprøvningen er udført, inden der ansøges om licens, skal ansøgningen være bilagt original prøvningsrapport samt 2 kopier heraf. (Jf. pkt. 5.1).

Prøvningsrapporten må normalt højst være 2 år gammel på tidspunktet for ansøgningen.

Dørens montering i bygningen skal fremgå af en af ansøgeren udarbejdet og af Dansk Standard godkendt monteringsforskrift, som skal følge med hver dør. Monteringsforskriften skal kort og klart i tegning og tekst entydigt beskrive monteringen af døren og tætning af fugen mod omgivende bygningsdele. Oplæg til monteringsforskrift (SBC 210 + 214 OPLÆG) kan rekvireres hos Dansk Standard.

3. Certificeringslicens

Certificeringslicens kan udstedes, når typeprøvningen og besigtigelse af virksomhedens produktions- og kontroludstyr viser, at kravene i DS 1082 er opfyldt, idet udkast til overensstemmelsesmærkning og evt. særlig monteringsforskrift skal godkendes inden udstedelse af licens.

Klassifikationens gyldighed er betinget af, at producentens monteringsforskrift nøje er fulgt, og at der ikke er foretaget ændringer af døren.

Rapporter fra den første typeprøvning kan maksimalt udnyttes i 2 år, hvorefter typeprøvningen gentages. Er prøvningsresultatet tilfredsstillende gentages typeprøvning hvert 5. år.

DS/SBC 214

Revideret januar 2006

Certificeringslicenser kan udstedes til såvel fabrikanter som forhandlere (importører). I sidstnævnte tilfælde vil typekontrolprøvningen blive gentaget med kortere intervaller, såfremt den løbende eksterne kontrol ikke kan foretages på de betingelser, der er nævnt under pkt. 5.2.

4. Kontrol

Kontrollen omfatter:

Typekontrol, jf. ABP, pkt. 5.1, udført på foranledning af Dansk Standard eller ansøgeren

Løbende kontrol, jf. ABP, pkt. 5.2, herunder:

Intern kontrol, jf. ABP, pkt. 5.3

Ekstern kontrol, jf. ABP, pkt. 5.4

Anden kontrol, jf. ABP, pkt. 5.5

Kontrol ved ændring af konstruktion, materiale, etc., jf. ABP, pkt. 6.2.

4.1 Typekontrol

Typekontrollen omfatter typeprøvning og besigtigelse. En autoriseret prøvningsinstitution, udpeget af Dansk Standard, foretager typekontrol iht. standarden af de dørtyper og dimensioner, som ønskes certificeret. Besigtigelsen skal omfatte produktion og lager.

Den typeprøvede dør, der fra prøvningsinstitutionen er "forberedt for kontrol" skal opbevares, indtil fornyet typekontrolprøvning har fundet sted. Herefter opbevares den nye typekontrollerede dør, således at det altid – i tvivlstilfælde ved den eksterne kontrol – vil være muligt at sammenligne det producerede med det kontrollerede.

4.2 Løbende kontrol

4.2.1 Intern kontrol

Producenten er ansvarlig for, at døre, som omfattes af certificeringslicensen, produceres i overensstemmelse med de tegninger og specifikationer, godkendelsen er baseret på.

4.2.2 Ekstern kontrol

Dansk Standard foranlediger, at der mindst 2 gange om året - ved uanmeldt besøg - foretages inspektion af virksomhedens produktion og lager samt af den interne kontrol.

4.2.3 Anden kontrol

Se ABP, pkt. 5.5.


4.3 Kontrol ved ændring af produktionsbetingelserne

Se ABP, pkt. 6.2.

5. Mærkningens udførelse og placering

Overensstemmelsesmærket skal have følgende udseende, hvor:

000 er licenshaverens identitetsnummer
1082 er standardens nr. og
zz er den lydtekniske klasse, f.eks. dB-30.



Overensstemmelsesmærket skal være cirkulær, mindst 25 mm i diameter, og være fremstillet af metal eller metalfolie. Bundfarven skal være hvid, DS 735, nr. 65.

Det åbne felt i midten af mærket er disponibelt til firmanavn og lignende.

5.1 Mærkernes anbringelse

Overensstemmelsesmærkerne skal anbringes på hver enkelt dør, både på dørpladens kant og i karmfalsen under øverste hængsel. På vendbare døre skal mærket placeres ca. 1,0 m over gulv.

Af praktiske grunde accepteres det dog, at licenshaveren leverer dørplader, som endnu ikke er mærkede, direkte til byggepladsen, hvor de monteres i karme, som er omfattet af licensen. I sådanne tilfælde skal licensindehaveren foretage mærkningen af de monterede døre, idet han som ansvarlig skal sikre, at beslåningen er korrekt udført og, at afstanden mellem dørplade og karm/gulv overholder kravene.

Certificeringslicensens indehaver er ansvarlig for, at døre, omfattet af licensen, mærkes som her angivet.

Mærkningen skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med reglerne i ABP, pkt. 8.